

TUNNEL SAFETY TESTING, S.A. (APPLUS TST)

Dirección/*Address*: Centro Experimental de San Pedro de Anes; 33189 Siero (Asturias)

Norma de referencia/*Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/*Activity*: **Ensayos/*Testing***

Acreditación/*Accreditation* nº: **710/LE1238**

Fecha de entrada en vigor/*Coming into effect*: 27/03/2009

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 12 fecha/date 12/04/2024)

Ensayos en la siguiente área/*Tests in the following area:*

Protección contra incendios/*Fire Protection*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Resistencia al Fuego/<i>Fire Resistance</i>		
Aireadores mecánicos de control de humo y calor <i>Powered smoke and heat control ventilators</i>	Ensayo para la determinación de la resistencia al fuego de aireadores mecánicos (ventiladores) de control de humo y calor Limitaciones: - Temperatura máxima de ensayo: <i>Up to 600 °C for furnace chamber</i> <i>Up to 600 °C for hot air recirculation circuit</i> - Tamaños de los aireadores: <i>Up to 2000 mm in diameter and up to 3450 mm in length for furnace chamber</i> <i>Up to 3500 mm in diameter and up to 3900 mm in length for hot air recirculation circuit</i> <i>Test for the determination of fire resistance of powered smoke and heat control ventilators (fans)</i> <i>Limitations:</i> - Maximum test temperature: <i>Up to 600 °C for furnace chamber</i> <i>Up to 600 °C for hot air recirculation circuit</i> - Sizes of ventilators: <i>Up to 2000 mm in diameter and up to 3450 mm in length for furnace chamber</i> <i>Up to 3500 mm in diameter and up to 3900 mm in length for hot air recirculation circuit</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 12101-3 EN 12101-3 ISO 21927-3 UNE-EN 13501-4 EN 13501-4

*ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es
 Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es*

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: r82WM8FGVS1h7u39H8

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Compuertas de cierre de lamas o persianas para control de humo y calor sobre ventilador diseñado para instalar en extremo atmosférico <i>Fan designed to be installed at an atmospheric termination and equipped with a shutter flaps or louvers</i>	Ensayo para evaluar el retraso de respuesta y la capacidad para abrir bajo condiciones ambientales de carga de viento y/o nieve <i>Test for assessing the response delay and ability to open under environmental conditions of wind and/or snow load</i>	UNE-EN 12101-3 EN 12101-3 ISO 21927-3

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: r82WM8FGVS1h7u39H8

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)